

STN	Elektrické inštalácie budov Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení Spoločné pravidlá Oprava 1	STN 33 2000-5-51/O1
------------	--	----------------------------

Corrigendum

Corrigendum

Berichtigung

STN 33 2000-5-51 Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá z mája 2010 sa opravuje takto:

V informatívnej prílohe ZA v tabuľke NZA.1 (s. 51) pri kóde BE2-N3 v stĺpci Charakteristiky vonkajších vplyvov sa pôvodný text

„Výroba, používanie, prečerpávanie, spracovanie alebo skladovanie horľavých kvapalín pri teplotách kvapalín alebo okolia o viac ako 10 °C nižších ako je teplota vzplanutia príslušnej kvapaliny.“

nahrádza textom

„Výroba, používanie, prečerpávanie, spracovanie alebo skladovanie horľavých kvapalín pri teplotách kvapalín alebo okolia, ktoré sú vyššie ako teplota vzplanutia príslušnej kvapaliny znížená o 10 °C.“

Vypracovanie opravy

Spracovateľ: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Bratislava

Technická komisia: TK 84 Elektrické inštalácie a ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

119204

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 2014

Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov sa môžu slovenské technické normy rozmnožovať a rozširovať iba so súhlasom Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

Upozornenie: Zmeny a opravy ako aj správy o nových vydaných slovenských technických normách sú uverejňované vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

STN 33 2000-5-51/O1

Vydal a vytlačil:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Štefanovičova 3, P. O. Box 76, 810 05 Bratislava 15

Rok vydania 2014, strán 2, č. publ. 119204