

| | | |
|------------|---|-----------------------------|
| STN | Elektrické inštalácie nízkeho napätia Časť 7-717: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory Mobilné alebo prepravné jednotky Oprava AC | STN 33 2000-7-717/AC |
|------------|---|-----------------------------|

Corrigendum

Corrigendum

Berichtigung

Táto oprava AC STN 33 2000-7-717: 2010 je slovenskou verzou HD 60364-7-717: 2010/AC Sep. 2014.

This corrigendum AC to STN 33 2000-7-717: 2010 is the Slovak version of HD 60364-7-717: 2010/AC Sep. 2014.

120567

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 2015

Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov sa môžu slovenské technické normy rozmnožovať a rozširovať iba so súhlasom Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

Vypracovanie zmeny

Spracovateľ: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Bratislava

Technická komisia: TK 84 Elektrické inštalácie a ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

V článku 717.313, sa text poznámky 2 ruší a nahrádza týmto textom:

Pre prípad uvedený na obrázku 717.4 môže byť uzemňovač potrebný na ochranné účely (pozri 717.411.6.2).

Upozornenie: Zmeny a opravy ako aj správy o nových vydaných slovenských technických normách sú uverejňované vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

STN 33 2000-7-717/AC

Vydal a vytlačil:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Štefanovičova 3, P. O. Box 76, 810 05 Bratislava 15

Rok vydania 2015, strán 2, č. publ. 120567

Poplatok je určený počtom strán