

<b>STN</b>	<b>Svietidlá. Časť 2-22: Osobitné požiadavky. Svietidlá na núdzové osvetlenie. Oprava AC</b>	<b>STN EN 60598-2-22/AC</b>  36 0600
------------	--	--

Luminaires - Part 2-22: Particular requirements - Luminaires for emergency lighting

Táto norma obsahuje anglickú verziu európskej normy.  
This standard includes the English version of the European Standard.

Táto norma bola oznámená vo Vestníku ÚNMS SR č. 07/15

Text opravy je iba v dokumente IEC.

Obsahuje: EN 60598-2-22:2014/AC Mar.:2015, IEC 60598-2-22:2014/COR1:2015

**121054**

---

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, odbor SÚTN, 2015  
Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov sa môžu slovenské technické normy  
rozmnožovať a rozširovať iba so súhlasom Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION  
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

---

**IEC 60598-2-22**  
Edition 4.0 2014-06

**IEC 60598-2-22**  
Édition 4.0 2014-06

Luminaires –

Luminaires –

**Part 2-22: Particular requirements – Luminaires  
for emergency lighting**

**Partie 2-22: Règles particulières – Luminaires  
pour éclairage de secours**

## CORRIGENDUM 1

### 22.7.3

Add, at the end of the first sentence, the words “affecting the circuit (short circuit or over current consumption).” as follows:

Emergency luminaires shall be equipped with a protection device which disconnects the luminaire from the supply in case of any failure within that luminaire affecting the circuit (short circuit or over current consumption).

### 22.7.3

Ajouter à la fin de la première phrase, les mots “affectant le circuit (court-circuit ou surconsommation de courant).” comme suit:

Les luminaires d'éclairage de secours doivent être équipés d'un dispositif de protection qui déconnecte le luminaire de l'alimentation en cas de défaillance dans ce luminaire affectant le circuit (court-circuit ou surconsommation de courant).