

STN	Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 200: Rozvádzače s kovovým krytom na striedavý prúd a na menovité napätia nad 1 kV do 52 kV vrátane. Oprava AC	STN EN 62271-200/AC 35 4220
------------	--	---

High-voltage switchgear and controlgear.Part 200:AC metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV

Táto norma obsahuje anglickú verziu európskej normy.
This standard includes the English version of the European Standard.

Táto norma bola oznámená vo Vestníku ÚNMS SR č. 11/15

Text opravy je iba v dokumente IEC.

Obsahuje: EN 62271-200:2012/AC Jun.:2015, IEC 62271-200:2011/COR1:2015

121867

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 2015
Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov sa môžu slovenské technické normy
rozmnžovať a rozširovať iba so súhlasom Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

IEC 62271-200
Edition 2.0 2011-10

IEC 62271-200
Édition 2.0 2011-10

High-voltage switchgear and controlgear –

Appareillage à haute tension –

Part 200: AC metal-enclosed switchgear and
controlgear for rated voltages
above 1 kV and up to and including 52 kV

Partie 200: Appareillage sous enveloppe
métallique pour courant alternatif
de tensions assignées supérieures à 1 kV et
inférieures ou égales à 52 kV

CORRIGENDUM 1

6.2.2 Wet test procedure

6.2.2 Modalités des essais sous pluie

*Replace the existing text by the following
new text:*

*Remplacer le texte existant par le nouveau
texte suivant:*

Subclause 6.2.2 of IEC 62271-1 is
applicable with the following modification:

Le paragraphe 6.2.2 de la CEI 62271-1 est
applicable avec la modification suivante:

Wet test procedure is only applicable if
there is an outdoor connection.

Les modalités des essais sous pluie ne
sont applicables qu'en cas de connexion
extérieure.