

STN	Ochranné zábradlia Oprava 1	STN 74 3305/O1
------------	--	-----------------------

Corrigendum

Corrigendum

Berichtigung

STN 74 3305 Ochranné zábradlia z júna 2014 sa *opravuje* takto:

V článku 4.5, v obrázkoch 23, 24 a 25 sa opravuje:

svetlá vzdialenosť v mm medzi držadlom a konštrukciou zábradlia z „50 min.“ na „**60 minimálne**“.

Článok 4.5.3 sa opravuje takto:

Na koniec článku sa dopĺňa odkaz na obrázok 25 takto:

4.5.3 Na schodiskách a šikmých rampách v prevádzkach určených pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu v zmysle zvláštného predpisu¹⁾ (napr. budovy zdravotníckych zariadení, domy s ošetrovateľskou službou, domovy dôchodcov a pod.) sa v prípade zábradlí so zvýšenou (1 100 mm) alebo zvláštnou (1 200 mm) výškou musí umiestniť držadlo (ďalšie alebo jediné) vo výške 900 mm nad povrchom pochôdznej plochy (**obrázok 25**).

123417

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 2016

Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov sa môžu slovenské technické normy rozmnožovať a rozširovať iba so súhlasom Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

Upozornenie: Zmeny a opravy ako aj správy o nových vydaných slovenských technických normách sú uverejňované vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

STN 74 3305/O1

Vydal a vytlačil:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Štefanovičova 3, P. O. Box 76, 810 05 Bratislava 15

Rok vydania 2016, strán 2, č. publ. 123417