

STN	Požiarna bezpečnosť stavieb Spoločné ustanovenia Zmena 2 Oprava 3	STN 73 0802/Z2/O3
------------	--	--------------------------

Corrigendum

Corrigendum

Berichtigung

124576

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 2017

Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa slovenská technická norma a časti slovenskej technickej normy môžu rozmnožovať alebo rozširovať len so súhlasom slovenského národného normalizačného orgánu.

STN 73 0802/Z2 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Zmena 2 zo septembra 2015 sa opravuje takto:

Článok 6.2.7.4.1 sa opravuje takto:

Za prvý odsek sa pridáva nový odsek:

V určených prípadoch podľa tejto normy sa navrhuje požiarna zábrana bez ohľadu na hrúbku tepelnej izolácie z EPS triedy reakcie na oheň aspoň E tepelnoizolačného kontaktného systému triedy reakcie na oheň B-s1, d0.

Článok 6.2.7.7.6 sa opravuje takto:

6.2.7.7.6 V styku s terénom najviac do výšky 600 mm sa navrhuje tepelná izolácia (nenasiakavá) triedy reakcie na oheň aspoň E v tepelnoizolačnom kontaktnom systéme triedy reakcie na oheň aspoň B-s1, d0. Medzi tepelnú izoláciu (nenasiakavú) a tepelnoizolačný kontaktný systém triedy reakcie na oheň aspoň B-s1, d0 s tepelnou izoláciou triedy reakcie na oheň aspoň E sa vkladá soklová požiarna zábrana, bez ohľadu na hrúbku tepelnej izolácie z EPS triedy reakcie na oheň aspoň E tepelnoizolačného kontaktného systému triedy reakcie na oheň B-s1, d0. Soklová požiarna zábrana sa navrhuje aj ako začiatok tepelnoizolačného kontaktného systému triedy reakcie na oheň aspoň B-s1, d0 s tepelnou izoláciou triedy reakcie na oheň aspoň E, ak sa sokel nezatepluje.

Článok 6.2.7.7.7 sa opravuje takto:

6.2.7.7.7 Bez ohľadu na hrúbku tepelnej izolácie z EPS triedy reakcie na oheň aspoň E tepelnoizolačného kontaktného systému triedy reakcie na oheň aspoň B-s1, d0 sa v stavbách navrhuje prvá súvislá vodorovná požiarna zábrana vo výške od terénu najviac 7,00 m a nie menej ako 6 m aj na obvodových stenách bez otvoru.

Článok 6.2.7.7.8 sa opravuje takto:

6.2.7.7.8 V budovách s horľavou strechou alebo krovom a s rímsou alebo horľavou atikou plochej strechy vzdialenej od terénu viac ako 7,00 m sa na obvodovej stene bez ohľadu na hrúbku tepelnej izolácie z EPS triedy reakcie na oheň aspoň E tepelnoizolačného kontaktného systému triedy reakcie na oheň B-s1, d0 navrhuje požiarna zábrana pod rímsou, atikou alebo v polohe nehorľavej rímsy na zabránenie šírenia požiaru po povrchu strechy alebo do podkrovia.

Upozornenie: Zmeny a opravy ako aj správy o nových vydaných slovenských technických normách sú uverejňované vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

STN 73 0802/Z2/O3

Vydal a vytlačil:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Štefanovičova 3, P.O.Box 76, 810 05 Bratislava 15

Rok vydania 2017, strán 2, č. publ. 124576