

STN	Skúšobné metódy na murivo Časť 2: Stanovenie pevnosti v ťahu pri ohybe Oprava AC	STN EN 1052-2/AC 73 2062
------------	---	--

Methods of test for masonry - Part 2: Determination of flexural strength

Táto norma obsahuje anglickú verziu európskej normy.
This standard includes the English version of the European Standard.

Táto norma bola oznámená vo Vestníku ÚNMS SR č. 07/17

Obsahuje: EN 1052-2:2016/AC:2017

125022

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 2017
Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa slovenská technická norma a časti slovenskej technickej normy môžu rozmnožovať alebo rozširovať len so súhlasom slovenského národného normalizačného orgánu.

EUROPEAN STANDARD

EN 1052-2:2016/AC

NORME EUROPÉENNE

March 2017

EUROPÄISCHE NORM

Mars 2017

März 2017

ICS 91.080.30

English version
Version Française
Deutsche Fassung

Methods of test for masonry - Part 2: Determination of flexural strength

Méthodes d'essai de la maçonnerie - Partie 2:
Détermination de la résistance à la flexion

Prüfverfahren für Mauerwerk - Teil 2:
Bestimmung der Biegezugfestigkeit

This corrigendum becomes effective on 22 March 2017 for incorporation in the official English version of the EN.

Ce corrigendum prendra effet le 22 mars 2017 pour incorporation dans la version anglaise officielle de la EN.

Die Berichtigung tritt am 22. März 2017 zur Einarbeitung in die offizielle Englische Fassung der EN in Kraft.



EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels

© 2017 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members.
Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier
aux membres nationaux du CEN.
Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, sind weltweit den nationalen
Mitgliedern von CEN vorbehalten.

Ref. No.: EN 1052-2:2016/AC:2017 E

1 Modifications to 4.2

Delete

"m is the mass of the sample (kg)"

After the definition for t_u include a new definition

"w is the weight of the sample (N)"

2 Modification to 8.1

Replace

"weigh the mass of each specimen to 0,1 kg"

with

"determine the weight of each specimen to the nearest 1 N"

3 Modification to 8.3

Replace

"h) if the testing is carried out horizontally the mass of each specimen to the nearest 0,1 kg"

with

"h) if the testing is carried out horizontally the weight of each specimen to the nearest 1 N"