

STN	Elektrické inštalácie nízkeho napätia Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom Oprava 1	STN 33 2000-4-41/O1
------------	--	----------------------------

Corrigendum

Corrigendum

Berichtigung

**STN 33 2000-4-41 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti.
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom z marca 2019 sa opravuje takto:**

V článku 412.2.3.2 sa POZNÁMKA mení takto:

POZNÁMKA. – Účelom tejto požiadavky je zohľadniť výmenu zariadenia triedy II používateľom za zariadenie triedy I.

130667

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 2020

Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia je chránená zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii.

Upozornenie: Zmeny a opravy ako aj správy o nových vydaných slovenských technických normách sú uverejňované vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

STN 33-2000-4-41/O1

Vydal a vytlačil:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Štefanovičova 3, P.O.Box 76, 810 05 Bratislava 15

Rok vydania 2020, strán 2, č. publ. 130667