

<b>STN</b>	<b>Skúšky vplyvu prostredia Časť 3-3: Podporná dokumentácia a návod Seismické skúšobné metódy pre zariadenia Oprava AC</b>	<b>STN EN IEC 60068-3-3/AC</b>
		34 5791

Environmental testing - Part 3-3: Supporting documentation and guidance - Seismic test methods for equipment

Táto norma obsahuje anglickú verziu európskej normy.  
This standard includes the English version of the European Standard.

Táto norma bola oznámená vo Vestníku ÚNMS SR č. 12/21

Obsahuje: EN IEC 60068-3-3:2019/AC Oct.:2021, IEC 60068-3-3:2019/COR1:2021

**134080**

EUROPEAN STANDARD  
NORME EUROPÉENNE  
EUROPÄISCHE NORM

**EN IEC 60068-3-  
3:2019/AC:2021-10**

October 2021

---

ICS 19.040

English Version

**Environmental testing - Part 3-3: Supporting documentation and  
guidance - Seismic test methods for equipment  
(IEC 60068-3-3:2019/COR1:2021)**

Essais d'environnement - Partie 3-3: Documentation  
d'accompagnement et recommandations - Méthodes  
d'essais sismiques applicables aux matériaux  
(IEC 60068-3-3:2019/COR1:2021)

Umgebungseinflüsse - Teil 3-3: Unterstützende  
Dokumentation und Leitfaden - Seismische Prüfverfahren  
für Geräte  
(IEC 60068-3-3:2019/COR1:2021)

This corrigendum becomes effective on 15 October 2021 for incorporation in the English language version of the EN.



European Committee for Electrotechnical Standardization  
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique  
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels

### **Endorsement notice**

The text of the corrigendum IEC 60068-3-3:2019/COR1:2021 was approved by CENELEC as EN IEC 60068-3-3:2019/AC:2021-10 without any modification.

IEC 60068-3-3:2019/COR1:2021  
© IEC 2021

– 1 –

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION  
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

---

**IEC 60068-3-3**  
Edition 2.0 2019-08

**IEC 60068-3-3**  
Édition 2.0 2019-08

**ENVIRONMENTAL TESTING –**

**Part 3-3: Supporting documentation and  
guidance – Seismic test methods for equipment**

**ESSAIS D'ENVIRONNEMENT –**

**Partie 3-3: Documentation d'accompagnement et  
recommandations – Méthodes d'essais  
sismiques applicables aux matériels**

**C O R R I G E N D U M 1**

Corrections to the French version appear after the English text.

Les corrections à la version française sont données après le texte anglais.

**12.2.5 Ground acceleration ( $a_g$ )**

*In the dashed list items of the second paragraph, replace the existing peak velocity values of 0,01 m/s (zone 1), 0,02 m/s (zone 2), 0,03 m/s (zone 3) and 0,05 m/s (zone 4) with the new values of 0,1 m/s (zone 1), 0,2 m/s (zone 2), 0,3 m/s (zone 3) and 0,5 m/s (zone 4), as follows:*

- peak velocity = 0,1 m/s for  $0,8 \leq f \leq 1,6$  Hz;
- peak velocity = 0,2 m/s for  $0,8 \leq f \leq 1,6$  Hz;
- peak velocity = 0,3 m/s for  $0,8 \leq f \leq 1,6$  Hz;
- peak velocity = 0,5 m/s for  $0,8 \leq f \leq 1,6$  Hz;