

<b>STN</b>	<b>Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napäťia Časť 6-2: Spínače s viacerými funkciami Riadiace a ochranné spínacie prístroje (alebo zariadenia) (CPS) Oprava AC</b>	<b>STN EN IEC 60947-6-2/AC</b>
		35 4101

Low-voltage switchgear and controlgear - Part 6-2: Multiple function equipment - Control and protective switching devices (or equipment) (CPS)

Táto norma obsahuje anglickú verziu európskej normy.  
This standard includes the English version of the European Standard.

Táto norma bola oznámená vo Vestníku ÚNMS SR č. 10/23

Obsahuje: EN IEC 60947-6-2:2023/AC:2023, IEC 60947-6-2:2020/COR2:2023

**137539**

EUROPEAN STANDARD  
NORME EUROPÉENNE  
EUROPÄISCHE NORM

**EN IEC 60947-6-  
2:2023/AC:2023-07**

July 2023

---

ICS 29.120.40; 29.130.20

English Version

**Low-voltage switchgear and controlgear - Part 6-2: Multiple function equipment - Control and protective switching devices (or equipment) (CPS)**  
(IEC 60947-6-2:2020/COR2:2023)

Appareillage à basse tension - Partie 6-2: Matériels à fonctions multiples - Appareils (ou matériel) de connexion de commande de protection (ACP)  
(IEC 60947-6-2:2020/COR2:2023)

Niederspannungsschaltgeräte - Teil 6-2: Mehrfunktions-Schaltgeräte - Steuer- und Schutz-Schaltgeräte (CPS)  
(IEC 60947-6-2:2020/COR2:2023)

This corrigendum becomes effective on 14 July 2023 for incorporation in the English language version of the EN.



European Committee for Electrotechnical Standardization  
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique  
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels

### **Endorsement notice**

The text of the corrigendum IEC 60947-6-2:2020/COR2:2023 was approved by CENELEC as EN IEC 60947-6-2:2023/AC:2023-07 without any modification.

IEC 60947-6-2:2020/COR2:2023  
© IEC 2023

– 1 –

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION  
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

---

**IEC 60947-6-2**  
Edition 3.0 2020-12

LOW-VOLTAGE SWITCHGEAR AND  
CONTROLGEAR-

Part 6-2: Multiple function equipment – Control  
and protective switching devices (or equipment)  
(CPS)

**IEC 60947-6-2**  
Édition 3.0 2020-12

APPAREILLAGE À BASSE TENSION–

Partie 6-2: Matériels à fonctions multiples –  
Appareils (ou matériel) de connexion de  
commande de protection (ACP)

## C O R R I G E N D U M 2

Corrections to the French version appear after the English text.

Les corrections à la version française sont données après le texte anglais.

### 9.5.4.3 Test at prospective conventional currents $I_{cr}$ and $I_r$

*Replace the existing first paragraph as follows:*

A short-circuit test is made under the general conditions of 9.3.4.1 with the values of conventional prospective currents  $I_{cr}$  and  $I_r$  in accordance with 8.2.5 a).

### 9.5.5.3 Rated service short-circuit breaking capacity test at $I_{cs}$

*Replace the existing first paragraph as follows:*

A short-circuit test is made under the general conditions of 9.3.4.1 with a value of prospective current  $I_{cs}$  (see 5.3.6), as declared by the manufacturer.