

STN	Elektrické inštalácie nízkeho napätia Časť 7-701: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory Priestory s vaňou alebo sprchou Oprava 1	STN 33 2000-7-701/01
------------	---	-----------------------------

Corrigendum

Corrigendum

Berichtigung

STN 33 2000-7-701 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-701: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Priestory s vaňou alebo sprchou z decembra 2025 sa opravuje takto:

701.5 Výber a stavba elektrických zariadení

701.51 Spoločné pravidlá

701.512 Prevádzkové podmienky a vonkajšie vplyvy

701.512.2 Vonkajšie vplyvy

701.512.2.4.101 Stavba zariadení v závislosti od vonkajších vplyvov

701.512.2.4.101.2 Zóna 0

V tretej odrážke tohto článku sa text:

„– sú chránené systémom SELV s menovitým napätím nepresahujúcim 2 V AC alebo 30 V DC, s napájacím zdrojom inštalovaným mimo zón 0 a 1; a“

nahrádza týmto novým textom:

„– sú chránené systémom SELV s menovitým napätím nepresahujúcim 12 V AC alebo 30 V DC, s napájacím zdrojom inštalovaným mimo zón 0 a 1; a“.

Vypracovanie

Spracovateľ: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Bratislava

Technická komisia: TK 84 Elektrické inštalácie a ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

142270

Upozornenie: Zmeny a opravy ako aj správy o nových vydaných slovenských technických normách sú uverejňované vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

STN 33 2000-7-701/01

Vydal a vytlačil:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Štefanovičova 3, P. O. Box 76, 810 05 Bratislava 15

Rok vydania 2026, strán 2, č. publ. 142270